



EKİPMAN LİSTESİ						
POS.	AD	TANIM	Ø	H	SINIF	NOT
M	1	Müdahale Kapağı	600	300		FRP, Cıvatalı Kapak
1N	1	Dolum	200	-	PN6	PVC Yapıştırma
2N	1	Havalandırma	110	400	PN16	PVC Dirsek
3N	2	Dalgakıran	-	-	-	Fiberglass Destek
4N	2	Mapa	40	100	-	160*100*10



Δ ÜRÜN DETAY		STOK KODU		500f-20	
		NET		TOTAL	
KAPASİTE	m ³	20		20,83	
KULLANIM	-	ATIK SU			
YOĞUNLUK	kg/m ³	1000 ≈ 1200			
SICAKLIK	°C	ÇALIŞMA: 45		DİZAYN: 60	
BASINÇ	Bar g	ÇALIŞMA: ATM		DİZAYN: ATM	
Δ HAMMADDE	RESİN	450(gr/m ²)	600 (gr/m ²)	800 (gr/m ²)	300 (gr/m ²)
BOMBE	Boytek 452	2	3	2	-
GÖVDE	Boytek 452	2	3	2	-
AYAK	Boytek 452	3	2	-	-
MENHOL	Boytek 452	3	3	-	-
DALGAKIRAN	Boytek 452	3	2	-	-
HAVALANDIRMA		PVC DİRSEK			
MAPA	5x Tank Ağırlık	DOLUM	PVC Boru	POMPA	-
ÇEKME	≈1596 kgf/cm ²	EĞİLME	≈2434 kgf/cm ²	ELASTİKİYET	≈167325 kgf/cm

Δ GENEL BAKIŞ		ALT BOMBE		GÖVDE		ÜST BOMBE	
		BOMBE		SİLİNDİR		BOMBE	
ÇAP (EN)	mm	Ø2500		Ø2500		Ø2500	
KALINLIK	mm	7≈10		7≈10		7≈10	
TABAN ALANI	m ²	14,06		SURFACE AREA m ²		79,39	
ÖLÇÜLER	mm	YÜKSEKLİK: 2900		UZUNLUK: 4350		KOT FARKI: 300	
AĞIRLIK	kg	BOŞ: ≈ 790		WORKING: 20790		H.TEST: 21620	
KAZI ÖLÇÜLERİ	mm	Genişlik : 2900		Derinlik: 3000		Uzunluk: 4850	

Δ NOTES	
1	Ürünler çizimde belirtilen ölçülere uygun olarak yerleştirilmelidir.
2	Taban kısmı mutlaka düz bir beton zemin olmalıdır.
3	Aşın yağış alan bölgelerde ve toprak kayması olan alanlarda mutlaka önlem alınmalıdır.
4	Depo üzeri hafiyat toprağı ile değil ince kum ile kapatılmalıdır. (Özgül ağırlık 1m3-1600kg)
5	Araç geçişi olan bölgelerde ve üzerinde araç geçişi olacak alanlar için bilgi verilmelidir.
6	Belirtilen kot farkı dışına kesinlikle yerleşim yapılmamalıdır.
7	Verilen değerler yaklaşıktır, üretim sonrası test raporunu tarafımıza iletilecektir.

info@atilimsangrup.com.tr +90 216 394 35 11 - 18		ATILIMSAN GRUP			
KOD	GARANTİ	TARİH	SAYFA	REV.	
500f-20	5 YIL	13.03.2023	1 / 1	3	
20m3 Fiberglass Yer Altı Foseptik Tankı					
Atılımsan tüm bu teknik resim, çizim, evrak, belge ve eklerin hukuken sahibi olup, sunulmuş olan tüm çizim, bilgi ve belgelerin mülkiyetine sahiptir ve tüm bu bilgiler gizli olup, 3. Kişilerle paylaşılması yasaktır. Hiçbir koşulda söz konusu çizimler, teknik resimler, evrak, belge ve ekler Atılımsan'ın rıza ve yazılı onayı olmadan değiştirilemez, kullanılamaz, yeniden düzenlenemez ve diğer kişilerle paylaşılabilir.					
İşbu işlemlerden doğan ve/veya konu ile ilgili veya bağlantılı olan tüm ihtilaflar ve hak talepleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.					