


EKİPMAN LİSTESİ						
POS.	AD	TANIM	Ø	H	STF.	NOT
M	1	Müdahale Kapağı	462	100	-	Kitlenebilir Kapak
1N	1	Dolum	32	-	-	Galvaniz İç Dişli
2N	1	Çıkış	32	-	-	Galvaniz İç Dişli



Δ ÜRÜN DETAY		STOK KODU		500-1.2	
		NET		TOTAL	
KAPASİTE	m <sup>3</sup>	1		1,02	
KULLANIM	-	TEMİZ SU			
YOĞUNLUK	kg/m <sup>3</sup>	980 ≈ 1000			
SICAKLIK	°C	ÇALIŞMA: 45		DİZAYN: 60	
BASINÇ	Bar g	ÇALIŞMA: ATM		DİZAYN: ATM	
Δ HAMMADDE	RESİN	450 (gr/m <sup>2</sup> )	600 (gr/m <sup>2</sup> )	800 (gr/m <sup>2</sup> )	300 (gr/m <sup>2</sup> )
BOMBE	Boytek 452	1	2	-	-
GÖVDE	Boytek 452	1	2	-	-
AYAK	Boytek 452	-	2	-	-
MENHOL	Boytek 452	1	2	-	-
HAVALANDIRMA	-	DOLUM	İç Dişli Galv.	POMPA	İç Dişli Galv.
ÇEKME	≈1596 kgf/cm <sup>2</sup>	EĞİLME	≈2434 kgf/cm <sup>2</sup>	ELASTİKİYET	≈167325 kgf/cm

Δ GENEL BAKIŞ		ALT BOMBE		GÖVDE		ÜST BOMBE	
		BOMBE		SİLİNDİR		BOMBE	
ÇAP (EN)	mm	Øi800		Øi800		Øi800	
KALINLIK	mm	3=5		3=5		3=5	
TABAN ALANI	m <sup>2</sup>	1,6		YÜZEY ALANI m <sup>2</sup>		8,81	
ÖLÇÜLER	mm	YÜKSEKLİK: 950		UZUNLUK: 2000		KOT FARKI: 100	
AĞIRLIK	kg	BOŞ: ≈ 55		WORKING: 1055		H.TEST: 1075	
Δ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER							
1 Su harici kullanım yapmayınız.							
2 Ürünü mutlaka düz bir beton zemin üzerine yerleştirdikten sonra doldurunuz.							
3 Ürünle ilişkin test raporları üretim sonrası tarafınıza gönderilecektir. Değerler yaklaşıktır.							
4 Belirtilen çalışma sıcaklığı üzerinde kullanım yapmayınız.							
5 Depo üzerine kesici veya delici cisim ile müdahale etmeyiniz.							
6 Çıkış rekoru altını mutlaka desteklemeyiniz gerekmektedir.							
7 Depo içerisine boş halde iken kesimlikle hava basıncı uygulamayınız.							

info@atilimsangrup.com.tr  
+90 216 394 35 11 - 18

**ATILIMSAN**  
GRUP

KOD	GARANTİ	TARİH	SAYFA	REV.
500-1.2	5 YIL	3.05.2023	1 / 1	3

### 1m3 Fibreglas Yatay Su Deposu

Atılımsan tüm bu teknik resim, çizim, evrak, belge ve eklerin hukuken sahibi olup, sunulmuş olan tüm çizim bilgi ve belgelerin mülkiyetine sahiptir ve tüm bu bilgiler gizli olup, 3. Kişilerle paylaşılması yasaktır. Hiçbir koşulda söz konusu çizimler, teknik resimler, evrak, belge ve ekler Atılımsan'ın rıza ve yazılı onayı olmadan değiştirilemez, kullanılamaz, yeniden düzenlenemez ve diğer kişilerle paylaşılabilir.  
İşbu işlemlerden doğan ve/veya konu ile ilgili veya bağlantılı olan tüm ihtilaflar ve hak talepleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.