


TANK EKİPMAN LİSTESİ

POS.	AD	TANIM	Ø	H	SINIF	NOT
M	1	Müdahale Kapağı	462	300		PE Kitlenebilir Kapak
1N	1	Dolum Borusu	110	-	PN6	PVC
2N	1	Havalandırma	63	400	PN16	PVC Dirsek
3N	2	Mapa	40			160*100*10 mm



Δ ÜRÜN DETAY		STOK KODU		500F-1	
		NET		TOTAL	
KAPASİTE	m ³	1		1,16	
KULLANIM	-	ATIK SU			
YOĞUNLUK	kg/m ³	1000 ≈ 1200			
SICAKLIK	°C	ÇALIŞMA: 45		DİZAYN: 60	
BASINÇ	Bar g	ÇALIŞMA: ATM		DİZAYN: ATM	
Δ HAMMADDE	RESİN	450 (gr/m ²)	600 (gr/m ²)	800 (gr/m ²)	300 (gr/m ²)
BOMBE	Boytek 452	1	2	1	-
GÖVDE	Boytek 452	1	2	1	-
AYAK	Boytek 452	-	2	-	-
MENHOL	Boytek 452	1	2	-	-
HAVALANDIRMA	PVC DIRSEK	DOLUM	PVC Boru	POMPA	-
MAPA	5x Tank Ağırlık				
ÇEKME	≈750 kgf/cm ²	EĞİLME	≈550 kgf/cm ²	ELASTİKİYET	≈153500 kgf/cm ²

Δ GENEL BAKIŞ		ALT BOMBE		GÖVDE		ÜST BOMBE	
		BOMBE		SİLİNDİR		BOMBE	
ÇAP (EN)	mm	Ø1000		Ø1000		Ø1000	
KALINLIK	mm	3=5		3=5		3=5	
TABAN ALANI	m ²	3,2		SURFACE AREA m ²		9,07	
ÖLÇÜLER	mm	YÜKSEKLİK: 1350		UZUNLUK: 1400		KOT FARKI: 300	
AĞIRLIK	kg	BOŞ: ≈ 50		WORKING: 1050		H.TEST: 1210	
KAZI ÖLÇÜLERİ	mm	Genişlik : 1600		Derinlik: 1400		Uzunluk: 2000	
Δ NOTES							
1 Ürünler çizimde belirtilen ölçülere uygun olarak yerleştirilmelidir.							
2 Taban kısmı mutlaka düz bir beton zemin olmalıdır.							
3 Aşırı yağış alan bölgelerde ve toprak kayması olan alanlarda mutlaka önlem alınmalıdır.							
4 Depo üzeri hafriyat toprağı ile değil ince kum ile kapatılmalıdır. (Özgül ağırlık 1m3-1600kg)							
5 Araç geçiş olan bölgelerde ve üzerinde araç geçiş olacak alanlar için bilgi verilmelidir.							
6 Belirtilen kot farkı dışına kesinlikle yerleşim yapılmamalıdır.							
7 Değerler yaklaşıktır, üretim sonrası test raporları tarafınıza gönderilecektir.							

info@atilimsangrup.com.tr
+90 216 394 35 11 - 18

ATILIMSAN
GRUP

KOD	GARANTİ	TARİH	SAYFA	REV.
500F-1	5 YIL	26.04.2023	1 / 1	4

1m3 Fibreglas Toprak Altı Foseptik Tankı

Atılımsan tüm bu teknik resim, çizim, evrak, belge ve eklerin hukuken sahibi olup, sunulmuş olan tüm çizim bilgi ve belgelerin mülkiyetine sahiptir ve tüm bu bilgiler gizli olup, 3. Kişilerle paylaşılması yasaktır. Hiçbir koşulda söz konusu çizimler, teknik resimler, evrak, belge ve ekler Atılımsan'ın rıza ve yazılı onayı olmadan değiştirilemez, kullanılamaz, yeniden düzenlenemez ve diğer kişilerle paylaşılabilir.
İşbu işlemlerden doğan ve/veya konu ile ilgili veya bağlantılı olan tüm ihtilaflar ve hak talepleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.