



#### EKİPMAN LİSTESİ

POS.	AD	TANIM	Ø	H	SINIF	NOT
M	1	Müdahale Kapağı	600	100		FRP Cıvatalı Kapak
1N	1	Dolum	63			Galvaniz İç Dişli
2N	1	Çıkış	63			Galvaniz İç Dişli
3N	1	Havalandırma	110	150	pn16	PVC Dirsek
4N	2	Mapa	40	100		160*100*10 mm

Δ ÜRÜN DETAY		STOK KODU		500-15.2		
		NET		TOTAL		
KAPASİTE	m <sup>3</sup>	15		15,79		
KULLANIM	-	TEMİZ SU				
YOĞUNLUK	kg/m <sup>3</sup>	980 ≈ 1000				
SICAKLIK	°C	ÇALIŞMA: 45		DİZAYN: 60		
BASINÇ	Bar g	ÇALIŞMA: ATM		DİZAYN: ATM		
Δ HAMMADDE		RESİN	450 (gr/m <sup>2</sup> )	600 (gr/m <sup>2</sup> )	800 (gr/m <sup>2</sup> )	300 (gr/m <sup>2</sup> )
BOMBE	Boytek 452	1	3	1	-	-
GÖVDE	Boytek 452	1	3	1	-	-
AYAK	Boytek 452	2	2	-	-	-
MENHOL	Boytek 452	2	3	-	-	-
HAVALANDIRMA		PVC DİRSEK		İç Dişli Galv.		
MAPA	5x Tank Ağırlık	DOLUM	≈2434 kgf/cm <sup>2</sup>	POMPA	İç Dişli Galv.	
ÇEKME	≈1596 kgf/cm <sup>2</sup>	EĞİLME		ELASTİKİYET	≈167325 kgf/cm <sup>2</sup>	

Δ GENEL BAKIŞ		ALT BOMBE		GÖVDE		ÜST BOMBE	
		BOMBE		SİLİNDİR		BOMBE	
ÇAP (EN)	mm	Øİ2300		Øİ2300		Øİ2300	
KALINLIK	mm	6=8		6=8		6=8	
TABAN ALANI	m <sup>2</sup>	9,6		YÜZEY ALANI m <sup>2</sup>		47,67	
ÖLÇÜLER	mm	YÜKSEKLİK: 2500		UZUNLUK: 3900		KOT FARKI: 100	
AĞIRLIK	kg	BOS: ≈ 470		WORKING: 15470		H.TEST: 16260	
Δ NOTES							
1 Su harici kullanım yapmayınız.							
2 Ürünü mutlaka düz bir beton zemin üzerine yerleştirdikten sonra doldurunuz.							
3 Ürüne ilişkin test raporları üretim sonrası tarafınıza gönderilecektir. Değerler yaklaşıktır.							
4 Belirtilen çalışma sıcaklığı üzerinde kullanım yapmayınız.							
5 Depo üzerine kesici veya delici cisim ile müdahale etmeyiniz.							
6 Çıkış rekoru altını mutlaka desteklememiz gerekmektedir.							
7 Depo içerisinde boş halde iken keskinlikle hava basıncı uygulamayınız.							

info@atilimsangrup.com.tr +90 216 394 35 11 - 18		ATILIMSAN GRUP			
KOD	GARANTİ	TARİH	SAYFA	REV.	
500-15.2	5 YIL	7.04.2023	1 / 1	3	
15m3 Fiberglas Yatay Su Deposu					
Atılımsan tüm bu teknik resim, çizim, evrak, belge ve eklerin hukuken sahibi olup, sunulmuş olan tüm çizim bilgi ve belgelerin mülkiyetine sahiptir ve tüm bu bilgiler gizli olup, 3. Kişilerle paylaşılması yasaktır. Hiçbir koşulda söz konusu çizimler, teknik resimler, evrak, belge ve ekler Atılımsan'ın rıza ve yazılı onayı olmadan değiştirilemez, kullanılamaz, yeniden düzenlenemez ve diğer kişilerle paylaşılabilir.					
İşbu işlemlerden doğan ve/veya konu ile ilgili veya bağlantılı olan tüm ihtilaflar ve hak talepleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.					