



#### EKİPMAN LİSTESİ

POS.	AD	TANIM	Ø	H	SINIF	NOT
M	1	Müdahale Kapağı	600	50		Cıvatalı Kapak
1N	1	Dolum	63	-	-	Galvaniz İç Dişli
2N	1	Çıkış	63	-	-	Galvaniz İç Dişli
3N	1	Havalandırma	110	120	pn16	PVC Dirsek
4N	2	Mapa	40			160*100*10 mm

Δ ÜRÜN DETAY		STOK KODU		500d-15.2		
		NET		TOTAL		
KAPASİTE	m <sup>3</sup>	15		15,12		
KULLANIM	-	TEMİZ SU				
YOĞUNLUK	kg/m <sup>3</sup>	980 ≈ 1000				
SICAKLIK	°C	ÇALIŞMA: 45		DİZAYN: 60		
BASINÇ	Bar g	ÇALIŞMA: ATM		DİZAYN: ATM		
Δ HAMMADDE		RESİN	450 (gr/m <sup>2</sup> )	600 (gr/m <sup>2</sup> )	800 (gr/m <sup>2</sup> )	300 (gr/m <sup>2</sup> )
BOMBE	Boytek 452	1	3	1	-	-
GÖVDE	Boytek 452	1	3	1	-	-
MENHOL	Boytek 452	2	3	-	-	-
HAVALANDIRMA	PVC DIRSEK	DOLUM	İç Dişli Galv.	POMPA	İç Dişli Galv.	
MAPA	5x Tank Ağırlık					
ÇEKME	≈1596 kgf/cm <sup>2</sup>	EĞİLME	≈2434 kgf/cm <sup>2</sup>	ELASTİKİYET	≈167325 kgf/cm <sup>2</sup>	

Δ GENEL BAKIŞ		ALT BOMBE	GÖVDE	ÜST BOMBE
ÇAP (EN)	mm	DÜZ Øİ2300	SİLİNDİR Øİ2300	BOMBE Øİ2300
KALINLIK	mm	5=8	5=8	5=8
TABAN ALANI	m <sup>2</sup>	5,29	YÜZEY ALANI m <sup>2</sup>	37,92
ÖLÇÜLER	mm	YÜKSEKLİK: 3800	-	KOT FARKI: 50
AĞIRLIK	kg	BOS: ≈ 402	WORKING: 15402	H.TEST: 15522

#### Δ NOTES

- Su harici kullanım yapmayınız.
- Ürünü mutlaka düz bir beton zemin üzerine yerleştirdikten sonra doldurunuz.
- Ürüne ilişkin test raporları üretim sonrası tarafınıza gönderilecektir. Değerler yaklaşıktır.
- Belirtilen çalışma sıcaklığı üzerinde kullanım yapmayınız.
- Depo üzerine kesici veya delici cisim ile müdahale etmeyiniz.
- Çıkış rekoru altını mutlaka desteklemeyiz gerekmektedir.
- Depo içerisinde boş halde iken kesinlikle hava basıncı uygulamayınız.

info@atilimsangrup.com.tr  
+90 216 394 35 11 - 18

**ATILIMSAN**  
GROUP

KOD	GARANTİ	TARİH	SAYFA	REV.
500d-15.2	5 YIL	28.09.2023	1 / 1	2

#### 15m3 Fibreglas Dikey Su Deposu

Atılımsan tüm bu teknik resim, çizim, evrak, belge ve eklerin hukuken sahibi olup, sunulmuş olan tüm çizim bilgi ve belgelerin mülkiyetine sahiptir ve tüm bu bilgiler gizli olup, 3. Kişilerle paylaşılması yasaktır. Hiçbir koşulda söz konusu çizimler, teknik resimler, evrak, belge ve ekler Atılımsan'ın rıza ve yazılı onayı olmadan değiştirilemez, kullanılamaz, yeniden düzenlenemez ve diğer kişilerle paylaşılabilir.  
İşbu işlemlerden doğan ve/veya konu ile ilgili veya bağlantılı olan tüm ihtilaflar ve hak talepleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.