



### EKİPMAN LİSTESİ

POS.	AD	TANIM	Ø	H	SINIF	NOT
M	1	Müdahale Kapağı	700	100		FRP, Cıvatalı Kapak
M1	1	Gözlem Kapağı	462	100		PE Kittenabilir Kapak
1N	1	Dolum	63	-	PN16	Galvaniz İç Dişli
2N	1	Çıkış	90	-	PN16	Galvaniz İç Dişli
3N	1	Havalandırma	110	120	PN16	PVC Dirsek
4N	2	Mapa	40	100		160*100*10 mm
5N	4	Ankraj	16	200		200x200x8 mm

Δ ÜRÜN DETAY		STOK KODU		500d-20.2	
		NET		TOTAL	
KAPASİTE	m <sup>3</sup>	20		20,33	
KULLANIM	-	TEMİZ SU			
YOĞUNLUK	kg/m <sup>3</sup>	980 ≈ 1000			
SICAKLIK	°C	ÇALIŞMA: 45		DİZAYN: 60	
BASINÇ	Bar g	ÇALIŞMA: ATM		DİZAYN: ATM	
Δ HAMMADDE	RESİN	450 (gr/m <sup>2</sup> )	600 (gr/m <sup>2</sup> )	800 (gr/m <sup>2</sup> )	300 (gr/m <sup>2</sup> )
BOMBE	Boytek 452	1	3	2	-
GÖVDE	Boytek 452	1	3	2	-
MENHOL	Boytek 452	2	2	-	-
HAVALANDIRMA	PVC DIRSEK	DOLUM	İç Dişli Galv.	POMPA	İç Dişli Galv.
MAPA	5x Tank Ağırlık				
ÇEKME	≈1596 kgf/cm <sup>2</sup>	EĞİLME	≈2434 kgf/cm <sup>2</sup>	ELASTİKİYET	≈167325 kgf/cm <sup>2</sup>

Δ GENEL BAKIŞ		ALT BOMBE	GÖVDE	ÜST BOMBE
		DÜZ	SİLİNDİR	BOMBE
ÇAP (EN)	mm	Ø2700	Ø2700	Ø2700
KALINLIK	mm	5=8	5=8	5=8
TABAN ALANI	m <sup>2</sup>	7,29	YÜZEY ALANI m <sup>2</sup>	47,55
ÖLÇÜLER	mm	YÜKSEKLİK: 3750	-	KOT FARKI: 100
AĞIRLIK	kg	BOŞ: ≈ 562	WORKING: 20562	H.TEST: 20892
Δ NOTES				
1 Su harici kullanım yapmayınız.				
2 Ürünü mutlaka düz bir beton zemin üzerine yerleştirdikten sonra doldurunuz.				
3 Ürünle ilişkin test raporları üretim sonrası tarafınıza gönderilecektir. Değerler yaklaşıktır.				
4 Belirtilen çalışma sıcaklığı üzerinde kullanım yapmayınız.				
5 Depo üzerine kesici veya delici cisim ile müdahale etmeyiniz.				
6 Çıkış rekoru altını mutlaka desteklememiz gerekmektedir.				
7 Depo içerisine boş halde iken kesinlikle hava basıncı uygulamayınız.				



info@atilimsangrup.com.tr  
+90 216 394 35 11 - 18

KOD	GARANTİ	TARİH	SAYFA	REV.
500d-20.2	5 YIL	15.06.2023	1 / 1	3

**20m3 Fiberglas Dikey Su Deposu**

Atılimsan tüm bu teknik resim, çizim, evrak, belge ve eklerin hukuken sahibi olup, sunulmuş olan tüm çizim bilgi ve belgelerin mülkiyetine sahiptir ve tüm bu bilgiler gizli olup, 3. Kişilerle paylaşılması yasaktır. Hiçbir koşulda söz konusu çizimler, teknik resimler, evrak, belge ve ekler Atılimsan'ın rıza ve yazılı onayı olmadan değiştirilemez, kullanılamaz, yeniden düzenlenemez ve diğer kişilerle paylaşılabilir.

İşbu işlemlerden doğan ve/veya konu ile ilgili veya bağlantılı olan tüm ihtilaflar ve hak talepleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.